

Søtofte vandværk A.M.B.A.
c/o Jette Hansen
Ordrupvej 58
4370 Store Merløse
Att.: Lars Nobel
Rapportnr.: AR-24-CA-24113742-01
Batchnr.: EUDKVE-24113742
Kundenr.: CA0003799
Modt. dato: 23.12.2024

Analyserapport

Prøvested: Søtofte Vandværk - Ledningsnet - 104091 - V02002900 / 4345002999
Udtagningsadresse: Stenhallervej 12, 4370 Store-Merløse
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 23.12.2024 kl. 11:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S XA2S
Analyseperiode: 23.12.2024 - 27.12.2024

Prøvemærke:		vask frokost stue					
Lab prøvenr:	835-2024-81462364	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25°
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25°
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15°
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	B
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	B

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Søtofte vandværk A.M.B.A., Anne Seidenfaden, c/o Jette Hansen, Ordrupvej 58, 4370 Store Merløse
Søtofte vandværk A.M.B.A., Jette Hansen, c/o Jette Hansen, Ordrupvej 58, 4370 Store Merløse

27.12.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.